



究 院

No 建委2015-12-0160

M0497480-1



检 验 报 告



广州质量监督检测研究院



检 验 报 告

第 1 页 共 2 页

产 品 名 称	埃特尼特®佳美HD板	生产日期	2015-10-21
商 标	埃特尼特	编号或批号	HR004151
型号 / 规格 / 等级	(2440×1220×8)mm	限用日期/保质期	-----
受检单位	----	抽送样单号	M0497480-1
任务来源	----	检验类别	委托检验
委托单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	样品数量	8块
生产单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	抽样基数	-----
抽样地点	----	抽(送)样日期	2015年12月08日
来样方式	委托单位送样	验讫日期	2016年03月11日
检验依据	JG/T 396-2012《外墙用非承重纤维增强水泥板》		
样品状况	正常		
检测环境说明	温度: 21℃, 相对湿度: 52%		
检 验 结 论	所检项目符合JG/T 396-2012标准要求。  此处及报告骑缝处未盖“检验检测专用章”本报告无效。 (2)		
备 注			

批准:

冯坚民

审核:

曹志祥

主检:

吴志均



编号: M0497480-1

检 验 结 果

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	标 准 要 求	检 验 结 果	单项评价
			----	----	
1	抗冻性	----	冻融循环,板面不得出现破裂、分层。	经100次冻融循环后,试件无破裂、分层等破坏现象。	合格

批准:

廖怀民

审核:

董志超

主检:

吕士均

