



2014100184Z



检测  
CNAS L0268



2014 苏质监验字 184 号

# 检验报告

## TEST REPORT

(2015)TZJ BF-WT 792

产品名称 污水污物潜水电泵  
Product Name \_\_\_\_\_

委托单位 泽尼特泵业（苏州）有限公司  
Trust Unit \_\_\_\_\_

生产单位 \_\_\_\_\_  
Manufacturer \_\_\_\_\_

检验类别 委托送样检验  
Test Category \_\_\_\_\_



江苏省泵阀产品质量监督检验中心  
PUMP VALVE PRODUCT QUALITY SUPERVISING AND INSPECTING CENTER OF JIANGSU PROVINCE

江苏  
省  
质  
监  
局

# 检 验 报 告

## Test Report

(2015)TZJ BF-WT 792

共 3 页 第 1 页

产品名称 Product Name		污水污物潜水电泵	规格型号 Specification Type	UNIQA
			商 标 Trademark	—
委托单位 Trust Unit	名称 Name	泽尼特泵业（苏州）有限公司	受检单位 Unit being tested	—
	地址 Address	苏州市工业园区吴浦路 26 号	生产单位 Manufacturer	—
抽样地点 Sampling Site		—	送样日期 Sampling Date	2015-08-06
样品数量 Sample Quantity		1 台	样品等级 Sample Grade	—
抽样基数 Sampling Batch		—	样品状态 Samples Conditions	符合检验要求
出厂批号或生产日期 Serial Number or Manufacture Date		—	检验类别 Test Category	委托送样检验
检验日期 Test Date		2015-08-06	检验地点 Test Place	江苏省泵阀产品质量监督检验中心
检验依据 Test Standard(s)		GB/T 24674-2009 《污水污物潜水电泵》		
检验结论 Test Conclusion		<p>样品经检验，所检项目符合 GB/T 24674-2009 标准规定的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期：2015-08-07 Signature Date</p> </div>		
备注 Remarks		生产单位：泽尼特泵业（苏州）有限公司 以上信息由委托方提供，本所未确认		

江苏省泵阀产品质量监督检验中心  
质检

批准：  审核：  主检： 

Approver                      Examiner                      Major tester



# 检 验 结 果

## Test Results

(2015)TZJ BF-WT 792

共 3 页 第 2 页

序号 Serial	检 验 项 目 Test Items	单 位 Unit	技 术 要 求 Specification	检 验 结 果 Test Results	单 项 评 价 Evaluation
1	过载保护	—	机器应设过载保护装置。在正常运转情况下，过载保护装置不应动作。需要外配过载保护装置的产品，必须在使用说明书中写明	符合要求	合格
2	接地措施	—	电泵应有可靠的接地装置或接地线。引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证标志在电泵使用期内不易磨灭	符合要求	合格
3	绝缘电阻	MΩ	冷态 ≥ 50	200	合格
			热态 ≥ 1	200	
4	电泵引出电缆	m	应采用性能不低于 GB5013.4 中规定的有关电缆，其长度应不小于 5	9	合格
5	安全标志	—	应符合 GB10395.8-2006 中第 9.2 条及 GB10396-2006 中第 4~10 条规定的要求	符合要求	合格
6	定子绕组耐电压	—	电泵电机的定子绕组应能承受历时 1min 的耐电压试验而不发生击穿，试验电压的频率为 50Hz，并尽可能为正弦波形，电压的有效值为 1760V	未击穿	合格
7	使用说明书安全内容	—	应符合 GB10395.8-2006 中第 5.1、10 条及 GB/T 9969-2008 中第 4.7 条规定的要求	符合要求	合格
8	电动机定子的温升限值	K	≤ 125	88	合格




# 检 验 结 果

## Test Results

(2015)TZJ BF-WT 792

共 3 页 第 3 页

序号 Serial	检 验 项 目 Test Items	单 位 Unit	技 术 要 求 Specification	检 验 结 果 Test Results	单 项 评 价 Evaluation
9	电机内腔气压试验	—	电泵组装后, 电机内腔应能承受压力为 0.2MPa 历时 3min 的气压试验而无泄漏现象, 密封装置应能承受压力为 0.2MPa 历时 3min 的气压试验而无泄漏现象	无泄漏	合格
11	标 牌	—	应符合 GB/T 24674-2009 中第 7.1 条规定的要求	符合要求	合格





# 注 意 事 项

- 一、本检验报告如未加盖我所检验报告专用章或数据涂改的均无效。
- 二、对本报告中检验结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本所提出。
- 三、送样委托检验，本所仅对来样负责，检验结果供委托者了解样品品质之用。
- 四、本检验报告未经允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验报告应全文复制并经本所加盖检验报告专用章确认后有效。
- 五、受检剩余样品务必在收到本检验报告三个月（时效期短的按有效期限）内领取，逾期不领者，将按我所规定处理。

## Points for attention

1. This report is invalid if in any form by any means altered or without the official seal of the Institute.
2. Any objection to the result of this report in test, please present to the Institute for the consigned test within 15 days upon the receiving date.
3. The Institute is just responsible for the test results of the sample sent by the client. Thus the test result is only meant to help the client know the quality of the sample.
4. This report may not be copied in any form without the prior permission of the Institute. The permitted report copy is valid under the terms that they are copied in full and confirmed by the official seal of the Institute.
5. The client should get back the remained sample in three months upon the receiving date of the report. For sample effective in a given period of time, does according to its limitation period. Otherwise sample is at the Institute's disposal.

检验机构地址：江苏省泰州市天虹路9号（总部）

The Institute Add: 9 Tianhong Road, Taizhou, Jiangsu, China

泰州市药城大道1号G21幢（药城）

G21, No.1 Avenue China Medical City, Taizhou city

泰兴市经济开发区通江路8号（泰兴）

No.8, Tongjiang Road, Taixing Economic Development Zone

检验机构监督电话(含区号): 0523-86999978

The Institute Complain Tel: 0523-86999978

检验机构业务电话(含区号): 0523-86999900 86882122(总部)

86999981 (药城) 80736218(泰兴)

The Institute Business Tel: 0523-86999900 86882122(Headquarters)

86999981 (Yaocheng) 80736218(Taixing)

检验机构传真(含区号): 0523-86999986 86882122 86999985 80736216

The Institute Fax: 0523-86999986 86882122 86999985 80736216

检验机构邮编: 225300

The Institute Post: 225300

检验机构 Email: taizhouzjs@jsqts.gov.cn

The Institute Email: taizhouzjs@jsqts.gov.cn

网址: <http://www.tzj.gov.cn> [www.cntgs.com](http://www.cntgs.com)

Web: <http://www.tzj.gov.cn> [www.cntgs.com](http://www.cntgs.com)