




2014100169Z



2014苏质监验字169号

# 检 验 报 告

## Test Report

No: (15) TJJC0025

产品名称: 污水提升装置  
Product Name \_\_\_\_\_

委托单位: 泽尼特泵业(苏州)有限公司  
Consigner \_\_\_\_\_

生产单位: 泽尼特泵业(苏州)有限公司  
Manufacturer \_\_\_\_\_

检验类别: 委托检验(T)  
Test Type \_\_\_\_\_

苏州市产品质量监督检验所

Suzhou Institute of Supervision & Inspection on Product Quality

# 苏州市产品质量监督检验所

## 检 验 报 告

No:(15)TJJC0025

共 2 页 第 1 页  
Page 1 of 2 total pages

产品名称 Product Name		污水提升装置	
规格型号/商标 Type/Trademark		Blue Box 400s/——	
检验类别 Test Type		委托检验(T)	产品等级 Grade ——
委托单位 Consigner	名称 Name	泽尼特泵业(苏州)有限公司	联系电话 Telephone 0512-62871888
	地址 Address	苏州工业园区胜浦分区吴浦路26号	邮政编码 Post Code 215000
生产单位/受检单位 Manufacturer		泽尼特泵业(苏州)有限公司/——	
抽样地点 Sampling Location		——	到样日期 Sampling Date 2015-06-24
批 量 Sample Quantity		——	生产日期 Producing Date ——
样品数量(n)/抽样基数 Sum of Sample(n) /Sample Batch		1件/——	批号/出厂编号 Batch No. ——
样品状态 Sample State		符合检验要求	检验日期 Test Date 2015-06-24~2015-06-25
检验依据 Test Basis		企业技术条件	
检验结论 Conclusion		样品经检验, 所检项目符合企业技术条件标准中规定的要求。	

编 制:  
Compiled by:

*李伟明*

校 核:  
Checked by:

*李伟明*

审 批:  
Approved by:

*李伟明*



职 务: 主任  
Position:                      

签发日期  
(Data)                      2015-07-06

## 检测结果汇总 Collection of Test Results

序号 No.	检验项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	密封性	—	常温下, 将装满水的污水提升装置出口封住, 进口施加 $0.5 \pm 0.01$ bar大气压, 经过10min装置应没有水泄漏。	符合要求	合格
2	水密性	—	常温下, 将装满水的污水提升装置装满水, 24h后水位应无变化。	符合要求	合格

备注

(仅对来样负责)

(Only responsible for the submitted samples)



監

用