



究 院

№ 建委2015-12-0161

M0497480-2



检 验 报 告



广州质量监督检测研究院



检 验 报 告

第 1 页 共 2 页

产 品 名 称	埃特尼特®佳美HD板	生产日期	2015-10-21
商 标	埃特尼特	编号或批号	HR004151
型号 / 规格 / 等级	(2440×1220×8)mm	限用日期/保质期	----
受检单位	----	抽送样单号	M0497480-2
任务来源	----	检验类别	委托检验
委托单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	样品数量	8块
生产单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	抽样基数	----
抽样地点	----	抽(送)样日期	2015年12月08日
来样方式	委托单位送样	验讫日期	2016年03月11日
检验依据	JG/T 396-2012《外墙用非承重纤维增强水泥板》		
样品状况	正常		
检测环境说明	温度：21℃，相对湿度：52%		
检 验 结 论	所检项目符合JG/T 396-2012标准要求。  签发日期：2016年03月11日 此处及报告骑缝处未盖“检验检测专用章”本报告无效。		
备 注			

批准：

冯坚民

审核：

曹志祥

主检：

吴志均



编号: M0497480-2

检 验 结 果

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	标 准 要 求	检 验 结 果	单项评价
			-----	-----	
1	抗冻性	-----	冻融循环试件与对比试件饱水状态抗折强度的比值应 ≥ 0.80	0.99	合格

批准:

廖双良

审核:

董志福

主检:

吕士均

