



2011100198Z



CNAS L0268



2011 苏质监验字 198 号

# 检验报告

## TEST REPORT

(2013)TZJ JX-WT 873

产品名称 污水提升装置  
Product Name \_\_\_\_\_

委托单位 泽尼特泵业（苏州）有限公司  
Trust Unit \_\_\_\_\_

生产单位 \_\_\_\_\_  
Manufacturer \_\_\_\_\_

检验类别 委托送样检验  
Test Category \_\_\_\_\_



江苏省泵阀产品质量监督检验中心  
PUMP VALVE PRODUCT QUALITY SUPERVISING AND INSPECTING CENTER OF JIANGSU PROVINCE

# 检 验 报 告

## Test Report

(2013)TZJ JX-WT 873

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product Name		污水提升装置	规格型号 Specification Type	BlueBox 400G/100/C1T
			商 标 Trademark	—
委托单位 Trust Unit	名 称 Name	泽尼特泵业（苏州）有限公司	受 检 单 位 Unit being tested	—
	地 址 Address	苏州市工业园区吴淞路 26 号	生 产 单 位 Manufacturer	—
抽 样 地 点 Sampling Site		—	送 样 日 期 Sampling Date	2013-07-22
样 品 数 量 Sample Quantity		1 台	样 品 等 级 Sample Grade	—
抽 样 基 数 Sampling Batch		—	样 品 状 态 Samples Conditions	符合检验要求
出厂批号或生产日期 Serial Number or Manufacture Date		2013-06	检 验 类 别 Test Category	委托送样检验
检 验 日 期 Test Date		2013-07-22	检 验 地 点 Test Place	工厂现场
检 验 依 据 Test Standard(s)		Q/320501 ZSQB 003-2013 《污水提升装置-蓝盒系列》		
检 验 结 论 Test Conclusion		<p>样品经检验, 所检项目符合 Q/320501 ZSQB 003-2013 标准规定的要求。</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2013-09-18 Signature Date 质检专用章</p> </div>		
备 注 Remarks		商标（泽尼特）由委托方提供, 本所未确认		

批 准:  
Approver

好锦程

审 核:  
Examiner

陆洲洲

主 检:  
Major tester

肖军



# 检 验 结 果

## Test Results

(2013)TZJ JX-WT 873

共 2 页 第 2 页

序号 Serial	检 验 项 目 Test Items	单 位 Unit	技 术 要 求 Specification	检 验 结 果 Test Results	单 项 评 价 Evaluation
1	外 观	—	Blue Box 污水提升装置的箱体和箱盖的颜色应为蓝色	箱体和箱盖均为蓝色	合格
			污水提升装置的箱体和箱盖内外表面不应有明显的沾污、磕碰伤痕等缺陷；也不允许有表面气泡、粗糙、翘曲变形等缺陷	符合要求	
2	零 部 件	—	污水提升装置的耦合装置支撑座表面涂层应采用热浸镀锌	表面涂层采用热浸镀锌	合格
			耦合装置和止回球阀的表面应有防锈涂层	表面均有防锈涂层	
			高水位报警浮球应被支架或支撑杆牢固固定	有支架牢固固定	
			污水提升装置 250L 及 400L 的耦合底座应牢固固定于箱体，并且箱体底部螺栓固定处不泄漏	符合要求	
3	控 制 系 统	—	控制柜中的电器元件应选用 3C 认证的产品	电器元件均选用 3C 产品	合格
			控制柜应具备有电缆防拉及密封功能	有电缆防拉和密封功能	
			控制柜应设有手动、自动起停水泵的功能，自动运行时，能够根据箱体内液位的变化自动起停水泵	符合要求	
4	潜 水 电 泵	—	污水提升装置配套水泵的噪声应不超过 75db(A)	68 db(A)	合格
			污水提升装置配套的潜水电泵宜选用无阻塞涡流泵或切割泵	配套潜水电泵为切割泵	
5	储 水 容 器 ( 箱 体 )	—	箱体应不渗漏。箱体和箱盖之间应适当密封，以保证气密性	符合要求	合格
			潜水电泵电缆、浮球电缆和箱体结合处应适当密封	符合要求	
			箱体底部应设有紧急排空阀，用于清洗或紧急维修	有紧急排空阀	



# 注 意 事 项

- 一、本检验报告如未加盖我所检验报告专用章或数据涂改的均无效。
- 二、对本报告中检验结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本所提出。
- 三、送样委托检验，本所仅对来样负责，检验结果供委托者了解样品品质之用。
- 四、本检验报告未经允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验报告应全文复制并经本所加盖检验报告专用章确认后方有效。
- 五、受检剩余样品务必在收到本检验报告三个月（时效期短的按有效期限）内领取，逾期不领者，将按我所规定处理。

## Points for attention

1. This report is invalid if in any form by any means altered or without the official seal of the Institute.
2. Any objection to the result of this report in test, please present to the Institute for the consigned test within 15 days upon the receiving date.
3. The Institute is just responsible for the test results of the sample sent by the client. Thus the test result is only meant to help the client know the quality of the sample.
4. This report may not be copied in any form without the prior permission of the Institute. The permitted report copy is valid under the terms that they are copied in full and confirmed by the official seal of the Institute.
5. The client should get back the remained sample in three months upon the receiving date of the report. For sample effective in a given period of time, does according to its limitation period. Otherwise sample is at the Institute's disposal.

检验机构地址：江苏省泰州市天虹路9号（总部）

The Institute Add: 9 Tianhong Road, Taizhou, Jiangsu, China

泰州市药城大道1号G21幢（药城）

G21, No.1 Avenue China Medical City, Taizhou city

泰兴市经济开发区通江路8号（泰兴）

No.8, Tongjiang Road, Taixing Economic Development Zone

检验机构监督电话(含区号): 0523-86999978

The Institute Complain Tel: 0523-86999978

检验机构业务电话(含区号): 0523-86999900 86882122(总部)

86999981(药城) 80736218(泰兴)

The Institute Business Tel: 0523-86999900 86882122(Headquarters)

86999981(Yaocheng) 80736218(Taixing)

检验机构传真(含区号): 0523-86999986 86882122 86999985 80736216

The Institute Fax: 0523-86999986 86882122 86999985 80736216

检验机构邮编: 225300

The Institute Post: 225300

检验机构 Email: taizhouzjs@jsqts.gov.cn

The Institute Email: taizhouzjs@jsqts.gov.cn

网址: <http://www.tzj.gov.cn> [www.cntgs.com](http://www.cntgs.com)

Web: <http://www.tzj.gov.cn> [www.cntgs.com](http://www.cntgs.com)