




2020-005462



180001280333



(2018)国认监认字(077)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 验 报 告

TEST REPORT

BETC-CL2-2020-02117

工程/产品名称
Name of Engineering/Product

轻质喷涂石膏

委托单位
Client

上海快刻石膏技术有限公司

检验类别
Test Category

委托检验

国家建筑工程质量监督检验中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION
AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING



委托编号 (Commission No.): 2020-005462

报告编号 (No. of Report): BETC-CL2-2020-02117

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位 (Client)		上海快刻石膏技术有限公司	
地址 (ADD.)		样品编号 (NO.)	CL2-2020-02117
样品 (Sample)	名称 (Name)	状态 (State)	正常
	商标 (Brand)	规格型号 (Type/Model)	S600
生产单位 (Manufacturer)		山东快刻环保科技有限公司	
送样日期 (Date of delivery)		数量 (Quantity)	30kg
工程名称 (Name of engineering)			
检验 (Test)	项目 (Item)	凝结时间 (初凝、终凝)、保水率、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度、体积密度	地点 (Place) 北三环总部
	仪器 (Instruments)	水泥凝稠仪、水泥胶砂流动度测定仪、行星式水泥胶砂搅拌机、电子天平、电子万能试验机、石膏保水率仪、电子秒表、电热鼓风干燥箱、水泥胶砂抗压抗折试验机	日期 (Date) 2020-08-10~08-25
检验依据 (Test based on)		JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 GB/T 17669.3-1999《建筑石膏力学性能的测定》等	
判定依据 (Criteria based on)		GB/T 28627-2012《抹灰石膏》	
检验结论 (Conclusion)			
经检验, 所检项目符合GB/T 28627-2012《抹灰石膏》中轻质底层抹灰石膏的技术要求。 (本页以下无正文)			
备注	标准扩散度用水量为: 57%。		
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.) 010-84283858
			报告日期 (Date) 2020-08-25

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETA-CL2-2020-02117

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号	检验项目	技术要求 (轻质底层抹灰石膏)	检验结果	单项 评定	
1	凝结时间	初凝	≥1h	3h5min	合格
		终凝	≤8h	3h55min	合格
2	保水率, %	≥60	82	合格	
3	抗折强度, MPa	≥1.0	2.2	合格	
4	抗压强度, MPa	≥2.5	5.6	合格	
5	拉伸粘结强度, MPa	≥0.3	0.86	合格	
6	体积密度, kg/m ³	≤1000	918	合格	

(本页以下无正文)

